



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 32 г. Балашов « 29 » марта 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Поповой Н. А.

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Дубравушка» города Балашова Саратовской области»; юридический адрес: 412307, Саратовская область, г. Балашов, ул. Юбилейная, д.15; фактический адрес: 412307, Саратовская область, г. Балашов, ул. Юбилейная, д.15 (указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- для приготовления блюд используется кухонная посуда из алюминия (частично), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- требуется ремонт пола в помещениях пищеблока (моечном отделении и коридоре), пол имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в групповой «Смородинка» нарушена целостность потолка и стен, требуется проведение ремонта, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- покрытие мебели в гр. «Воробушек», имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в спальне в гр. «Воробушек» нарушена целостность линолеума (имеет дефекты и повреждения), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в спальне в гр. «Дубок» нарушена целостность линолеума (имеет дефекты и повреждения), требуется ремонт потолка в групповой, что является нарушением п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в неудовлетворительном состоянии оконные проемы в гр. Дубок» (туалетной, приемной), гр. «Синичка» (приемной, спальне), гр. Вишенка», (спальне), в медицинском кабинете (изоляторе), гр. «Тополек» (спальне, приемной, туалетной комнате), гр. «Малинка» (спальне), гр. «Березка» (в групповой, туалетной комнате), гр. «Рябинка» (спальне, групповой), что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в гр. Синичка» - в туалетной комнате нарушена целостность стен, нарушена целостность линолеума в буфетной зоне (имеет дефекты и повреждения), что является нарушением п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в гр. Вишенка» - нарушена целостность потолка в приемной (имеет дефекты и повреждения), в спальне нарушена целостность линолеума, что является нарушением п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в гр. Тополек» - нарушена целостность потолка в спальне, нарушена целостность пола в буфетной зоне, нарушена целостность стен в приемной (требуется проведение ремонта), что является нарушением п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - гр. «Малинка» - в спальне нарушена целостность линолеума, нарушена целостность стен и пола в игровой (имеют дефекты и повреждения), что является нарушением п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - в гр. «Березка» нарушена целостность стен в спальне, стены не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (покрыты обоями), нарушена целостность пола имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - в гр. Рябинка – в спальне стены не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (покрыты обоями), нарушена целостность линолеума в приемной, в спальне, требуется ремонт пола буфетной зоне групповой, что является нарушением п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - в гр. «Снегирек» - нарушена целостность стен в буфетной зоне, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - вследствие протекания кровли нарушена целостность потолка (имеет дефекты и повреждения) в раздевалке бассейна что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Заменить кухонную посуду для приготовления блюд из алюминия на посуду из нержавеющей стали.
Срок устранения нарушений: 04.03.2025 г.
2. Провести ремонт пола в помещениях пищеблока (моечном отделении и коридоре), устранить дефекты и повреждения).
Срок устранения нарушений: 04.03.2025 г.
3. Обеспечить целостность потолка и стен в гр. «Сморозинка» (провести ремонт)
Срок устранения нарушений: 04.03.2025 г.
4. Заменить мебель в гр. «Воробушек» (столы, стулья), исключить имеет дефекты и повреждения.
Срок устранения нарушений: 25.07.2025 г.
5. Обеспечить целостность линолеума в спальне в гр. «Воробушек» (устранить дефекты и повреждения).
Срок устранения нарушений: 04.03.2025 г.
6. Обеспечить целостность линолеума в спальне в гр. «Дубок» (устранить дефекты и повреждения), провести ремонт потолка в групповой.
Срок устранения нарушений: 25.07.2025 г.
7. Провести ремонт либо заменить оконные проемы в гр. Дубок» (туалетной, приемной), гр. «Синичка» (приемной, спальне), гр. Вишенка», (спальне), в медицинском кабинете (изоляторе), гр. «Тополек» (спальне, приемной, туалетной комнате), гр. «Малинка» (спальне), гр. «Березка» (в групповой, туалетной комнате), гр. «Рябинка» (спальне, групповой).
Срок устранения нарушений: 25.07.2025 г.
8. Обеспечить проведение ремонта стен в туалетной комнате гр. Синичка».
Срок устранения нарушений: 04.03.2025 г.
9. Обеспечить проведение ремонта потолка в приемной, пола в спальне гр. Вишенка».
Срок устранения нарушений: 25.07.2025 г.
10. Обеспечить проведение ремонта потолка в спальне гр. Тополек», ремонт пола в буфетной зоне, стен в приемной.
Срок устранения нарушений: 25.07.2025 г.
11. Обеспечить проведение ремонта пола в спальне, стен и пола в игровой гр. «Малинка».
Срок устранения нарушений: 25.07.2025 г.
12. Обеспечить проведение ремонта стен в спальне в гр. «Березка (исключить обои), пола.
Срок устранения нарушений: 04.03.2025 г.
13. Обеспечить проведение ремонта стен в спальне в гр. «Рябинка (исключить обои), пола в приемной, в спальне, ремонт пола буфетной зоне групповой.
Срок устранения нарушений: 25.07.2025 г.
14. Обеспечить проведение ремонта стен в буфетной зоне в гр. «Снегирек».
Срок устранения нарушений: 04.03.2025 г.
15. Обеспечить целостность потолка (исключить дефекты и повреждения) в раздевалке бассейна.
Срок устранения нарушений: 04.03.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Дубравушка» города Балашова Саратовской области», 412307, Саратовская область, г. Балашов, ул. Юбилейная, д.15

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
Западный ТОУ Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412316, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. 105 тел./факс (84545) 4-33-18, факс (84545)4-24-41, E-mail: balrrpn@san.ru, http:www.64.rospotrebnadzor.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «04 марта 2025 г.», «25 июля 2025 г.» с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Н. А. Попова (инициалы и фамилия)
---	--	--------------------------------------

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » 03 2024 г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
